



Влада Републике Србије  
Министарство унутрашњих послова  
Кабинет министра

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО	22.3.2017.		
Орг. јед	Број	Прилог	Вредност
	1-15-17/18-02		

Број: 01-91/17-2  
Датум: 7. MAR 2017  
Београд

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

Влајковићева 3  
11000 Београд

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за тумачење примене Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16)

**ВЕЗА:** ваш акт број 1-15-24/16-05 од 23. децембра 2016. године

Поводом вашег акта под наведеним бројем, којим сте затражили тумачење примене Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), обавештавамо ас следеће.

Под одређеним пословима оцењивања усаглашености за које правно лице треба да буде акредитовано (чл. 4. до 10. став 1. Правилника), сматрају се послови оцењивања усаглашености који се односе на услугу - послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара (контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и мобилних уређаја за гашење пожара) и инсталација посебних система (контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте и инсталација у зонама опасности од експлозије), што је у сагласности са чланом 1. Правилника. Правна лица из става 1. чл. 4. до 10. Правилника се могу акредитовати за врсте контролисања из чл. 15, 21, 26, 32, 38, 44. и 50. Правилника. Тела за оцењивање усаглашености - правна лица која обављају послове контролисања акредитују се у складу са Правилником за врсте и предмете контролисања који су дати у табели у прилогу овог дописа.

У поступку акредитације, Акредитационо тело Србије у смислу провере и оцене испуњености захтева одредби чланова Правилника не треба да проверава и оцењује испуњеност одредби чл. 19, 20, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54. и 55. Правилника. Ограничења дата у чл. 19, 30, 36, 42, 48 и 54 Правилника не представљају ограничења у смислу акредитације приликом одређивања врсте контролног тела. Тело које врши контролисање поштоваће ова ограничења приликом вршења послова првог

контролисања, а одредбе тих чланова провераваће доносилац прописа приликом надзора. Наиме, наведене одредбе подразумевају да контролно тело може бити део неке организације која се бави пројектовањем, производњом, уградњом, увозом, надзором, коришћењем или одржавањем предмета контроле, али не може вршити прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система на конкретном објекту на коме је произвело, реконструисало, увезло, пројектовало, уградило или надзирало изградњу и реконструкцију инсталација, уређаја и система, или је њихов власник односно корисник. Ово контролно тело може пружати наведене услуге првог контролисања другим екстерним корисницима, односно може вршити прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система на конкретном објекту на коме није произвело, реконструисало, увезло, пројектовало, уградило или надзирало изградњу и реконструкцију инсталација, уређаја и система, односно у случајевима када није њихов власник односно корисник.


Референтни документи – стандарди или други нормативни документи, који садрже методе и поступке за вршење радњи контролисања из Правилника, за сваки уређај, инсталацију или систем, који су обухваћени Правилником, као и случајеви када се могу сачинити интерне процедуре за поступак контролисања, дати су у табели у прилогу овог дописа.

С обзиром на то да се ради о тумачењу као акту који се издаје на захтев Акредитационог тела Србије надлежног за акредитацију контролних тела која обављају послове контролисања дефинисане Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, а којим се захтева акредитација као доказ компетентности, мишљења смо да се ово тумачење може објавити на веб сајту Акредитационог тела Србије у сврху утврђивања правила по којима ће се акредитовати контролна тела.

За све додатне информације можете се обратити Ивану Зареву, начелнику Управе за превентивну заштиту у Сектору за ванредне ситуације, на тел. 2743-129, 2282-916, e-mail: [ivan.zarev@mup.gov.rs](mailto:ivan.zarev@mup.gov.rs).

Прилог: Табела

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И  
МИНИСТАР  
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА



*Nebojsa Stefanovic*  
др Небојша Стефановић

Послови контролисања дефинисани Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања уређаја и инсталација за гашење и дојаву пожара („Сл. гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16) за које се акредитују контролна тела

Р.бр.	Предмет контролисања	Врста контролисања	Предмет акредитације (Послови оцењивања усаглашености)	Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилиници)
-------	----------------------	--------------------	--	---

### ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	чл. 16 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 18 Правилника	Интерне процедуре
			чл. 16 тачка 11, а у вези чл. 18 Правилника	Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91)
		периодично контролисање	чл. 17 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 18 Правилника	Интерне процедуре
			чл. 17 тачка 9, а у вези чл. 18 Правилника	Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91)
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 24 Правилника	Интерне процедуре/радни материјал за интерне процедуре: BS 5306-3:2009
		контролно испитивање	чл. 22 ст. 1 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и чл. 23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника	
	Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом	периодично испитивање	чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 а у вези чл. 24 Правилника	
		контролно испитивање	чл. 22 ст. 2 тачке 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и чл. 23 тачке 1 и 2, а у вези чл. 24 Правилника	

### ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ СИСТЕМА

3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	чл. 27 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 29 Правилника	Интерне процедуре/радни материјал за интерне процедуре: Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93) SRPS CEN/TS 54-14:2009
		периодично контролисање	чл. 28 тачке 3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, а у вези чл. 29 Правилника	

Р.бр.	Предмет контролисања	Врста контролисања	Предмет акредитације (Послови оцењивања усаглашености)	Референтна документа (интерни поступци/прописи/правиилници)	
4.	<b>Инсталације и уређаји за гашење пожара</b>	прво контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника	Интерне процедуре/радни материјал за интерне поцедуре: SRPS EN 12845:2015 SRPS CEN/TS 14816:2012 SRPS EN 13565-2:2011	
		периодично контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 1, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника		
	<b>Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима</b>	прво контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, а у вези чл. 35 Правилника		Интерне процедуре/радни материјал за интерне поцедуре: Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/89) Правилник о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ“, бр. 58/99) SRPS EN 15004-1:2009 SRPS CEN/TR 15276-2:2012
		периодично контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника		
	<b>Инсталације и уређаји за гашење пожара прахом</b>	прво контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 3, а у вези чл. 35 Правилника		Интерне процедуре/радни материјал за интерне поцедуре: SRPS EN 12416-2:2010
		периодично контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 3, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника		
5.	<b>Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова</b>	прво контролисање	чл. 39 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 41 Правилника	Интерне процедуре/радни материјал за интерне поцедуре: Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/93) SRPS EN 60079-29-2:2010 SRPS EN 60079-29-2:2010/AC:2015	
		периодично контролисање	чл. 40 тачке 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, а у вези чл. 41 Правилника		
6.	<b>Инсталације за одвођење дима и топлоте</b>	прво контролисање	чл. 45 тачке 5,6,7,8,9,10, а у вези чл. 47 Правилника	Интерне процедуре/радни материјал за интерне поцедуре: SRPS CEN/TR 12101-4:2010 SRPS EN 12101-6:2008 SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008 SRPS EN 12101-8:2008 BS 7346-7:2013 Сви поменути стандарди представљају у комплекту радни материјал и не могу се користити појединачно, осим у случају када се ради акредитација без BS 7346-7:2013	
		периодично контролисање	чл. 46 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 47 Правилника		

Р.бр.	Предмет контролисања	Врста контролисања	Предмет акредитације (Послови оцењивања усаглашености)	Референтна документа (интерни поступци/прописи/правиилници)
7.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	прво контролисање	чл. 51 тачке 5,6,7,8,9,10,11, а у вези чл. 53 Правилника	Интерне процедуре/радни материјал за интерне поцедуре: SRPS EN 60079-14:2015 SRPS EN 60079-17:2015
периодично контролисање		чл. 52 тачке 3,4,5,6,7,8, 9,11,12,13,14,15,16, а у вези чл. 53 Правилника		