

Обавештење о измени начина исказивања обима акредитације у области контролисања инсталација и уређаја за заштиту од пожара и експлозија (К-15) и изменама у примени захтева за акредитацију у сврху овлашћивања контролних тела

Имајући у виду уочене проблеме у примени Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16) са којима се суочава привреда, а након више консултативних састанака са Министарством унутрашњих послова, утврђен је нови начин исказивања обима акредитације контролних тела у области контролисања инсталација и уређаја за заштиту од пожара и експлозија у сврху овлашћивања и измењени су захтеви за акредитацију контролних тела у сврху овлашћивања.

1. Измена начина исказивања обима акредитације

Обим акредитације контролних тела у области контролисања инсталација и уређаја за заштиту од пожара и експлозија (К-15) исказује се на следећи начин:

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 16 Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 17 Интерни документ ^{x)}	
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 1. Интерни документ ^{x)}	
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 1. и чл. 23. Интерни документ ^{x)}	
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 2. Интерни документ ^{x)}	
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 2. и чл. 23 Интерни документ ^{x)}	
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 27 Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 28 Интерни документ ^{x)}	
4.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном</i>	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1. и став 2. подтачка 1) Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1, став 2. подтачка 1) и чл. 34. Интерни документ ^{x)}	
	<i>Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима</i>	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1. и став 2. тачка 2) Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1, став 2. тачка 2) и чл. 34. Интерни документ ^{x)}	
	<i>Инсталације и уређаји за гашење пожара прахом</i>	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1. и став 2. тачка 3) Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 33. став 1, став 2. тачка 3) и чл. 34. Интерни документ ^{x)}	

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
5.	Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 39 Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 40 Интерни документ ^{x)}	
6.	Инсталације за одвођење дима и топлоте	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 45 Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 46 Интерни документ ^{x)}	
7.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 51 Интерни документ ^{x)}	
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 52 Интерни документ ^{x)}	

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ^{x)} (ознака интерног документа)	Назив интерног документа, издање и датум интерног документа, основа за његову израду (јасна идентификација свих докумената који су неопходни и обавезујући за примену током спровођења активности поступака контролисања – прописи Републике Србије са обавезном применом, SRPS, EN, ISO, BS, NFPA стандарди и други признати стандарди који се користе приликом обављања послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система у складу са опремом и методологијом прописаним Правилником.).

2. Измене у захтевима за акредитацију

Све релевантне одредбе за контролисање, односно активности контролисања из референтног правилника за овлашћивање обухваћене су акредитацијом контролног тела у складу са дефинисаним обимом акредитације.

Интерни документ као референтни документ за контролисање, за сваку врсту инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система из обима акредитације, мора да садржи одељак са јасном идентификацијом свих докумената који су неопходни и обавезујући за примену током спровођења активности поступака контролисања – прописи Републике Србије са обавезном применом, SRPS, EN, ISO, BS, NFPA стандарди и други признати стандарди који се користе приликом обављања послова контролисања. Наведено укључује и прописе и стандарде који су до сада навођени у обимима акредитације (према раније утврђеном начину исказивања), али може укључивати и друге документе (нпр. друге стандарде који се могу користити приликом контролисања као нпр NFPA стандарди и други признати стандарди), за које је, уколико је то намера акредитованог контролног тела, неопходно затражити проширење обима акредитације.

АТС ће омогућити акредитованим контролним телима усаглашавање обима акредитације током првог наредног оцењивања у циклусу акредитације (надзорног или поновног оцењивања) или у посебном термину на захтев контролног тела. У ту сврху, акредитована контролна тела у области контролисања инсталација и уређаја за заштиту од пожара и експлозија у обавези су да АТС-у најкасније до 21. августа 2023. године доставе информацију о начину на који ће извршити усклађивање, захтев за измену обима акредитације, усаглашена интерна документа за контролисање, усаглашене обрасце исправа о контролисању и записе о обукама особља у вези примене тих докумената.

Оцењивање у сврху проширења обима акредитације може се реализовати у термину када је планирано редовно оцењивање у циклусу акредитације или, на захтев контролног тела, кроз самостални поступак.

Оцењивања у сврху проширења обима акредитације која не захтевају и осведочења у поступак контролисања, након спроведене анализе ризика, могу се реализовати и техником преиспитивања документације.

Након доношења одлуке о акредитацији којом се потврђује измена у обиму и/или проширење обима акредитације, у одговарајућем делу исправе о контролисању која се издаје са симболом акредитације, осим референтног правилника за овлашћивање и релевантног интерног документа контролног тела морају бити наведени сви прописи и стандарди који су релевантни за контролисање конкретне инсталације и/или уређаја који су предмет конкретног контролисања.